

Alingsås Kommun
 Daniel Mattsson
 Sveagatan 12
 441 32 ALINGSÅS

AR-25-QI-051428-01
EUSELI2-01434085

Kundnummer: SL4528022

Analysrapport

Provnummer:	177-2025-04232191	Ankomsttemp °C Mikro	5	
Provbeskrivning:		Ankomsttemp °C Kem	6	
Matris:	Råvatten	Provtagningsdatum**	2025-04-23 09:30	
Provet ankom:	2025-04-23	Mikrob. analys påbörjad	2025-04-23 21:47	
Utskriftsdatum:	2025-05-05	Kemisk analys påbörjad	2025-04-24 02:05	
		Provtagare**	Daniel Mattsson	
		Desinfektion**	Nej	
Provmärkning:				
Provtagningsplats:	21 Råvatten Ödenäs			
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref
Odlingsbara mikroorganismer 22°C	2	cfu/ml		SS-EN ISO 6222:1999
Koliforma bakterier 35°C	<1	MPN/100 ml		SS-EN ISO 9308-2:2014
Escherichia coli	<1	MPN/100 ml		SS-EN ISO 9308-2:2014
Intestinala enterokocker	<1	cfu/100 ml		SS-EN ISO 7899-2:2000
Vattentemperatur vid provtagning	7	°C		
Lukt, styrka, vid 20°C	Ingen			Intern metod
Lukt, art, vid 20 °C	Ingen			Intern metod
Turbiditet	0.14	FNU	40%	SS-EN ISO 7027-1:2016
Färg (410 nm)	< 5.0	mg Pt/l	25%	SS-EN ISO 7887:2012, metod C
pH	7.7		0.2	SS-EN ISO 10523:2012
Temperatur vid pH-mätning	21.3	°C		SS-EN ISO 10523:2012
Konduktivitet	25	mS/m	10%	SS-EN 27888:1994
Ammonium	0.014	mg/l	20%	ISO 15923-1:2013 Annex B
Ammoniumkväve (NH4-N)	0.011	mg/l	20%	ISO 15923-1:2013 Annex B
Järn Fe (end surgjort)	0.046	mg/l	20%	SS-EN ISO 17294-2:2023.
Mangan Mn (end surgjort)	0.046	mg/l	20%	SS-EN ISO 17294-2:2023.
Aluminium Al (end surgjort)	0.0084	mg/l	35%	SS-EN ISO 17294-2:2023.
Mikrobiologisk kommentar från Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Jönköping):				

Förklaringar

** Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

<: mindre än, >: större än. Bakteriologiska resultat angivna som <1, <50 etc betyder "ej påvisad".

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

AR-003v63

Sida 1 av 2

Provet har analyserats mer än 12 timmar efter provtagning. Analysresultaten kan ha påverkats av detta.

Utförande laboratorium/underleverantör:

- a) Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300
- b) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
- c) Uppgift från provtagare
- d) Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Jönköping), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

Kopia till:

Färgens vattenverk (vatten@alingsas.se)
Miljö- och Hälsoskyddskontoret (miljo@alingsas.se)
Dag Olsson (dag.olsson@alingsas.se)

Maria Panagiota Theodorou, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

** Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

<: mindre än, >: större än. Bakteriologiska resultat angivna som <1, <50 etc betyder "ej påvisad".

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

AR-003v63

Sida 2 av 2